

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 03/03/16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**W-200A04SSWE, W-201A04SSWE, W-202A04SSWE, W-203A00SSWE
W-200A04SSZE, W-201A04SSZE, W-202A04SSZE, W-203A00SSZE
W-200SWELT, W-201SWELT, W-202SWELT, W-203SWELT
W-200SZELT, W-201SZELT, W-202SZELT, W-203SZELT
W-200LTI, W-201LTI, W-202LTI, W-203LTI
W-200BASIC, W-201BASIC**

(podział uwzględniający nadbudowy i sterowanie)

Wielkości: Actibloc 4; Actibloc 5-6; Actibloc 7-8; Actibloc 9-12

Identyfikacja: patrz oznaczenie na produkcie- numer seryjny i data produkcji na górze zbiornika

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50 (OLM)**

3. Producent: **Sotralentz Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 26 96-100 Skierniewice**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**

6a. Norma zharmonizowana: **PN-EN 12566-3:2005+A2:2013**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **ITC nr 1023, ITB nr 1488, CERIB nr 1164**

6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**

Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:



SOTRALENTZ
POLSKA

Sotralentz Sp. z o.o. · Ul. Unii Europejskiej 26 · 96-100 Skierniewice · Tel. +48 46 834 86 50/60 · Fax +48 46 833 25 05

www.sotralentz.pl · biuro@sotralentz.pl

Wysokość kapitału zakładowego 5 413 700 zł (pięć milionów czterysta trzynaście tysięcy siedemset złotych). KRS 0000141993. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego · NIP 534-00-26-811 · Bank: ING Bank Śląski · 49 1050 1461 1000 0023 1748 9937 · SWIFT INGBPLPW

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania (wydajność)	Parametry badanej oczyszczalni (wydajność):			EN 12566-3:2005+A2:2013
	<ul style="list-style-type: none"> Dobowy ładunek substancji organicznych BZT₅:0,3kg/d Dobowa przepustowość hydrauliczna dla badanego typu: 0,6m³/d 			
Zawiesina : 9 mg/l ChZT : 41 mg/l BZT ₅ : 11 mg/l Azot ogólny : 9 mg/l Fosfor : 0,2 mg/l				
Typszereg	Typ	Dobowy ładunek substancji organicznych BZT ₅ (kg/d)	Dobowa przepustowość m ³ /d	
	Actibloc 4	0,30	0,6	
	Actibloc 5-6	0,36	0,9	
	Actibloc 7-8	0,48	1,2	
	Actibloc 9-12	0,72	1,8	
Wodoszczelność	Wynik pozytywny			
Wytrzymałość konstrukcji	Typ	Maksymalna dopuszczalna wysokość nasypu nad zbiornikiem	Wysokość wody gruntowej od posadowienia zbiornika	
	Actibloc 4	0,5m	1,20m	
	Actibloc 5-6			
	Actibloc 7-8			
	Actibloc 9-12			
Trwałość	Wynik pozytywny			
Reakcja na ogień	E			
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD			


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor Operacyjny Jerzy Kucharski

w Skierniewicach dnia 10.03.2016r.



 **SOTRALENTZ Sp. z o.o.**
ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 Skierniewice
tel. 046 8348650, 8348660
SOTRALENTZ NIP 534-00-26-811
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście
Nr KRS 0000141993
Wysokość kapitału zakładowego 5 413 700 zł



SOTRALENTZ
POLSKA

Sotralentz Sp. z o.o. · Ul. Unii Europejskiej 26 · 96-100 Skierniewice · Tel. +48 46 834 86 50/60 · Fax +48 46 833 25 05

www.sotralentz.pl · biuro@sotralentz.pl

Wysokość kapitału zakładowego 5 413 700 zł (pięć milionów czterysta trzynaście tysięcy siedemset złotych) · KRS 0000141993 · Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego · NIP 534-00-26-811 · Bank ING Bank Śląski 49 1050 1461 1000 0023 1748 9967 · SWIFT INGBPLPW